



Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада»

Филиал

ОАО «МРСК Северо-Запада»

«Карелэнерго»

183035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.45
тел.: (8142)78-26-20
факс: (8142) 76-59-95
e-mail: sekt@karelenenergo.ru

11 НОЯ 2011 № 152-3041

На № _____ от _____

Об отзыве разрядников РМК-20

Уважаемый Александр Борисович!

В апреле 2011 года Производственным отделением Южно-Карельские электрические сети филиала «Карелэнерго» на ВЛ-10 кВ Л-12П-2 установлено 105 разрядников типа РМК-20-IV-УХЛ1. Установка проводилась на изолированный провод, по схеме, предназначенной для защиты высоковольтной линии от индуктированных перенапряжений, с размещением разрядников на каждой опоре с последующим чередованием фаз.

По результатам эксплуатации вышеуказанного оборудования в период с апреля по август 2011 года нарушений в работе ВЛ-10кВ Л-12п-2 не наблюдалось. Грозовые отключения на оснащенной линии разрядниками РМК-20 по сравнению с 2010 годом прекратились.

Филиал «Карелэнерго» поддерживает разработку нового поколения разрядников и их широкого применения. Рекомендуем для дальнейшей эксплуатации как современный вид грозозащиты ВЛ.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Заместитель директора по техническим вопросам
Главный инженер

 Н.В. Шибаяев

исп. Крылов С.И.
(8142) 79-18-,74 2063

